

**NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM**  
KOSTELNÍ 42, 170 78 PRAHA 7, IČ 00023299

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY  
NA ZAJIŠŤOVÁNÍ SERVISU ZAŘÍZENÍ VZT V HLAVNÍ BUDOVĚ NTM

Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 a dále v souladu s § 18, odst.3 zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

**1. VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU**

Zajištění servisních služeb souvisejících s pravidelnou i mimořádnou údržbou a odstraňování závad na zařízeních VZT v hlavní budově NTM specifikovaná v příloze č.4.

1.1. Pravidelná kontrolní a servisní činnost se bude týkat VZT jednotek, chladicích jednotek a PPK dle seznamu (viz. příloha č.4), zejména v níže uvedeném rozsahu uvedeném rozsahu:

1.1.1. Zajištění pravidelné kontroly a servisu VZT zařízení včetně chladicích agregátů

Náplň pravidelné prohlídky zařízení VZT jednotek:

- a) kontrola mechanických částí, respektive upevnění spojů jednotek
- b) kontrola pružných uložení a napojení jednotek
- c) kontrola klínových řemenů eventuelní výměna
- d) kontrola ložisek uložení ventilátorů
- e) kontrola svorkovnic elektromotorů dotažení a vyčištění
- f) kontrola zatížení elektromotorů
- g) kontrola ventilátorů (soustrojí)
- h) mechanická kontrola uzavíracích a regulačních klapek VZT jednotek
- i) kontrola rekuperátorů, topných a chladicích výměníků
- j) demontáž filtrů, vyčištění jednotky a montáž čistých nových filtrů

Náplň pravidelné kontroly a servisu chladicích jednotek

- a) kontrola kompresorů
- b) kontrola kondenzátorů
- c) kontrola výparníku
- d) kontrola ventilátorů
- e) měření sacího a výtlačného tlaku chladicího média R 407C a R 410 A
- f) kontrola funkce řídicí elektroniky a regulátoru jednotky
- g) vyčištění kondenzátoru od prachu čistícími prostředky případně tlakovou vodou
- h) vyčištění výparníku od prachu čistícími prostředky a případně tlakovou vodou
- i) celková funkční kontrola zařízení
- j) kontrola tepelných izolací chladicího potrubí
- k) kontrola chladicího zařízení dle platné legislativy – revize

1.1.2. Zajištění pravidelných revizí úniku chladiva.

1.1.3. Zajištění pravidelných revizí PPK .

1.2. Zajištění ostatního servisu a zejména odstraňování závad nad rámec pravidelných kontrol a servisu zařízení specifikovaných v příloze č.4 podle operativních požadavků zadavatele.

## 2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

2.1. Místem plnění je hlavní budova NTM – Kostelní 42, Praha 7.

2.2. Pravidelný i ostatní servis zařízení VZT bude vybraným uchazečem zajišťován od podpisu této smlouvy do 31.října 2013.

2.3. Pravidelný i ostatní servis zařízení VZT bude prováděn v těchto intervalech:

- Pravidelné kontroly a servis podle bodu 1.1.1. každé tři měsíce
- Pravidelné revize úniku chladiva podle bodu 1.1.2. každých 6 měsíců
- Pravidelné revize PPK podle bodu 1.1.3. každých 12 měsíců
- Ostatní servis a opravy podle bodu 1.2. operativně podle požadavků zadavatele

## 3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE

3.1. Ověřený výpis z Obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce.

3.2. Ověřené kopie živnostenských listů, které se věcně váží k předmětné zakázce.

3.3. Čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem uchazeče (viz. příloha č. 2).

3.4. Kopii platné pojistné smlouvy odpovědnosti uchazeče za škody na majetku objednatele a třetích osob.

3.5. Přehled realizovaných zakázek ve srovnatelném rozsahu, uchazeč doloží, že za poslední tři roky realizoval minimálně pět takovýchto zakázek ve srovnatelném rozsahu.

## 4. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

4.1. Uchazeč předloží samostatné nabídkové ceny pro jednotlivé činnosti specifikované výzvou v čl.1.:

4.1.1. Cenu v Kč bez DPH za provedení jedné čtvrtletní prohlídky dle bodu 1.1.1.

4.1.2. Cenu v Kč bez DPH za provedení jedné pololetní revize úniku chladiva dle bodu 1.1.2.

4.1.3. Cenu v Kč bez DPH za provedení jedné roční revize PPK dle bodu 1.1.3.

4.1.4. Hodinou sazbu v Kč bez DPH za jednu ukončenou hodinu práce při provádění ostatního servisu a odstraňování závad dle bodu 1.2.

4.2. Všechny nabídkové ceny jsou nejvýše přípustné a nepřekročitelné a platí pro celý rozsah činností dle čl. 1 a po celou dobu specifikovanou v čl.2 výzvy.



4.3. Všechny nabídkové ceny obsahují náklady na dopravu do místa plnění specifikovaného v čl.2 výzvy dále ceny obsahují náklady na dodávky filtrů v rámci jejich pravidelných výměn a následnou ekologickou likvidaci demontovaných filtrů.

4.4. Náhradní díly a spotřební materiál bude vybraný uchazeč fakturovat mimo výše uvedené ceny. Pro ceny za náhradní díly má vybraný uchazeč za povinnost doložit, že jejich ceny jsou v čase a místě obvyklé, zadavatel má právo na vlastní ověření těchto cen a má právo požadovat od vybraného uchazeče montáž náhradních dílů, které si zajistí samostatně.

## 5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Předložené nabídky budou hodnoceny podle výše jednotlivých nabídkových cen bez DPH. Pro každou jednotlivou nabídkovou cenu bez DPH podle bodu 4.1. bude stanoveno samostatné pořadí uchazečů od nejnižší do nejvyšší nabídkové ceny. Dosažená pořadí v jednotlivých nabídkových cenách u každého uchazeče budou následně zprůměrována a nabídka uchazeče jehož průměrné pořadí bude nejnižší bude vybrána zadavatelem jako nejvýhodnější.

## 6. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK

6.1. Lhůta pro podání nabídky je 15 kalendářních dnů a začíná běžet následujícím dnem po odeslání výzvy uchazeči, tj. od 25.října 2011 a končí dnem odevzdání nabídek, tj. 8.listopadu 2011 v 9.00 hodin. Zadávací lhůtu, po kterou je vázán uchazeč svoji nabídkou, stanovuje zadavatel do 31.prosince 2011.

6.2. Termín pro podání nabídek v sídle zadavatele je v 8.listopadu 2011 do 9.00 hod.

6.3. Uchazeč podá nabídku s označením „SOUTĚŽ – ZAJIŠŤOVÁNÍ SERVISU VZT – NEOTVÍRAT“, doporučeně poštou nebo osobně v uzavřené obálce, opatřené na uzavření razítky nebo podpisem uchazeče na adresu:

Národní technické muzeum  
sekretariát generálního ředitele  
Kostelní 42, 170 78 Praha 7

## 7. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 2.listopadu 2011 od 9.00 hod. Sraz zájemců před služebním vstupem do budovy.

## 7. NÁZEV, SÍDLO, TELEFON, FAX ZADAVATELE

Národní technické muzeum  
Kostelní 42  
170 78 Praha 7  
Tel. 2 2 0 3 9 9 1 6 1 ,  
kontaktní osoba: Leoš Čáslavský, vedoucí odd. správy a údržby budov

## 8. POŽADOVANÉ ČLENĚNÍ NABÍDKY

- 8.1. Krycí list. (viz příloha č. 1).
- 8.2. Čestné prohlášení (viz.příloha č.2)
- 8.3. Doložení kvalifikační předpokladů podle odst.3
- 8.4. Nabídková cena zpracovaná podle odst. 4
- 8.5. Smlouva o dílo při dodržení obchodních podmínek (příloha č.3), která bude uchazečem podepsaná.

## 9. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

- 9.1. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, neuzavřít smlouvu, neodůvodňovat výběr nabídky, nevracet nabídky nebo zadávací řízení v celém rozsahu zrušit.
- 9.2. Uchazeč nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících se zpracováním a podáním nabídky.


## 10. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace je touto výzvou a přílohou výzvy.

- 10.1. Krycí list (viz příloha č. 1).
- 10.2. Čestné prohlášení (viz. příloha č.2)
- 10.3. Obchodní podmínky (viz. příloha č.3)
- 10.4. Seznam zařízení ( viz. příloha č.4 )

Č.j.: NTM - 910 /2011

V Praze dne 24.října 2011



Bc.Karel Ksandr  
generální ředitel

## Krycí list nabídky

zadavatel: Národní technické muzeum  
se sídlem v Praze 7, Kostelní 42, PSČ 170 78, IČ 00023299

název veřejné zakázky: **Zajišťování servisu zařízení VZT v hlavní budově NTM**

místo plnění: Kostelní 42, Praha 7

**Uchazeč :** .....

Jméno: .....

Sídlo: .....

IČ: .....

DIČ: .....

Zastoupený: .....

**Nabídnuté jednotlivé ceny za zajišťování pravidelného servisu, revizí a oprav VZT vymezené výzvou a obchodními podmínkami činí :**

Cena za provedení jedné čtvrtletní prohlídky podle bodu 1.1.1.výzvy .....,-Kč bez DPH

Cena za provedení jedné pololetní revize podle bodu 1.1.2.výzvy .....,-Kč bez DPH

Cena za provedení jedné roční revize PPK podle bodu 1.1.3.výzvy .....,-Kč bez DPH

Cena za jednu hodinu práce při provádění oprav podle bodu 1.2.výzvy .....,-Kč bez DPH

**Deklarace ceny:**

Všechny nabídkové ceny jsou deklarovány jako ceny maximální a nejvýše přípustné pro zajišťování pravidelného servisu a oprav zařízení VZT specifikovaných touto výzvou.

**Prohlášení uchazeče:**

Uchazeč tímto prohlašuje, že vymezení plnění veřejné zakázky obsahuje veškeré údaje nutné k podání závazné nabídky a je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty tj. do 31.prosince 2011.

V ..... dne

.....  
Osoba odpovědná k podpisu za uchazeče



## Čestné prohlášení

### Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Já níže podepsaný oprávněný zástupce dodavatele

.....  
IČ:

zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl .....,  
vložka .....

prohlašuji/prohlašujeme tímto:

- a) že, jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu
- b) že, jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
- c) že výše uvedený dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
- d) že vůči majetku výše uvedeného dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- e) že výše uvedený dodavatel není v likvidaci;
- f) že výše uvedený dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;



# Obchodní podmínky ( smlouva o dílo )

(uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb. v platném znění)

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Zhotovitel:

Jednající:

**Sídlo firmy:**

Tel./fax:

Zápis obchodního rejstříku:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

**Sídlo technické kanceláře**

**a servisního střediska:**

Tel.:

Tel./fax:

### 1.2. Objednatel:

Jednající :

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Tel.:

Fax:

### **Národní technické muzeum**

Bc.Karlem Ksandrem – generálním ředitelem

Kostelní 42, 170 78 Praha 7

00023299

CZ00023299

KB Praha 7, č.ú.34337111/0100

+420 220 399 297 777 710 827

+420 220 399 200

## 2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provádět pravidelné servisní prohlídky, revize a opravy na zařízeních specifikovaných v příloze č.1 podle požadavků objednatele.

2.2.. Zajištění pravidelné čtvrtletní kontroly a servisu VZT zařízení včetně chladících agregátů

Náplň pravidelné čtvrtletní prohlídky zařízení VZT jednotek:

- a. Kontrola mechanických částí respektive upevnění spojů jednotek
- b. kontrola pružných uložení a napojení jednotek
- c. kontrola klínových řemenů eventuelní jejich výměna
- d. kontrola ložisek uložení ventilátorů
- e. kontrola svorkovnic elektromotorů dotažení a vyčištění
- f. kontrola zatížení elektromotorů
- g. kontrola ventilátorů (soustrojí)
- h. mechanická kontrola uzavíracích a regulačních klapek vzt jednotek
- i. kontrola rekuperátorů, topných a chladících výměníků
- j. demontáž filtrů, vyčištění jednotky a montáž čistých nových filtrů



Náplň pravidelné čtvrtletní prohlídky chladicích jednotek

- a. kontrola kompresorů
- b. kontrola kondenzátorů
- c. kontrola výparníku
- d. kontrola ventilátorů
- e. měření sacího a výtlačného tlaku chladicího média R 407C a R 410 A
- f. kontrola funkce řídicí elektroniky a regulátoru jednotky
- g. vyčištění kondenzátoru od prachu čistícími prostředky případně tlakovou vodou
- h. vyčištění výparníku od prachu čistícími prostředky a případně tlakovou vodou
- i. celková funkční kontrola zařízení
- j. kontrola tepelných izolací chladicího potrubí
- k. kontrola chladicího zařízení dle platné legislativy – revize

2.3. Zajištění pravidelných revizí úniku chladiva v předepsaných intervalech

2.4. Zajištění pravidelných ročních revizí PPK v předepsaných intervalech

2.5 Zajištění ostatního servisu a odstraňování závad nad rámec pravidelných kontrol a servisu zařízení specifikovaných v příloze č.4 podle operativních požadavků objednatele.

2.7. Všechny výše uvedené práce budou prováděny zhotovitelem výhradně na písemné vyžádání objednatele.

### 3. Čas plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy po dobu určitou a to v době od podpisu této smlouvy 2011 do 31.října 2013.

3.2. Všechny práce, budou zhotovitelem provedeny vždy na základě písemného požadavku objednatele, který zajistí přístup do určených prostor včetně dohledu po celou dobu provádění prací.

3.3. Při závadě na zařízení zahájí zhotovitel opravu do dvou pracovních dnů od nahlášení poruchy objednatelem.

### 4. Cena

4.1. ceny za provádění pravidelných servisních prohlídek, revizí a oprav dle čl.2 jsou stanoveny následovně:

Cena za provedení jedné čtvrtletní prohlídky podle bodu 2.2. smlouvy .....,-Kč bez DPH

Cena za provedení jedné pololetní revize podle bodu 2.3. smlouvy .....,-Kč bez DPH

Cena za provedení jedné roční revize PPK podle bodu 2.4. smlouvy .....,-Kč bez DPH

Cena za jednu hodinu práce při provádění oprav podle bodu 2.5.smlouvy .....,-Kč bez DPH

4.2. Všechny výše uvedené ceny jsou nejvýše přípustné a nepřekročitelné a platí pro celý rozsah činností dle čl. 2 smlouvy a po celou dobu specifikovanou v čl.3. smlouvy.

4.3.Všechny výše uvedené ceny obsahují náklady na dopravu do místa plnění specifikovaného v čl.2 a ekologickou likvidaci demontovaných filtrů.

4.4. Náhradní díly a spotřební materiál bude zhotovitel fakturovat mimo výše uvedené ceny. Pro ceny za náhradní díly má zhotovitel za povinnost doložit, že jejich ceny jsou v čase a místě obvyklé, objednatel má právo na vlastní ověření těchto cen a má právo požadovat od zhotovitele montáž náhradních dílů, které si zajistí samostatně.

## **5. Platební podmínky**

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit daňový doklad, fakturu, v termínu splatnosti a to maximálně do 21-ti kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat servisní prohlídky, revize a opravy vždy po jejich provedení a prokazatelném převzetí díla objednatелеm.

5.2. Nedílnou součástí každé faktury vystavené zhotovitelem, je písemný pokyn objednatele k provedení servisní prohlídky, revize a nebo opravy. Faktury musí dále obsahovat rozpis provedených prací a přehled použitých náhradních dílů včetně jejich cen odsouhlasený zástupcem objednatele.

5.3. Fakturační adresa objednatele: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78, Praha 7

## **6. Záruka za provedené opravy a odpovědnost**

6.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruky za provedené opravy v délce 6 měsíců od data jejího prokazatelného převzetí objednatелеm.

6.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré přímé i nepřímé škody, které způsobí v důsledku plnění této smlouvy objednateli a nebo třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy udržovat platné pojištění odpovědnosti za způsobené škody svojí činností.

## **7. Ostatní ujednání**

7.1. Zhotovitel se zavazuje zaznamenat rozsah každé servisní kontroly do zápisu o předání a převzetí díla a zároveň učinit stručný zápis do provozního deníku dotčeného zařízení.

7.2.Odpovědný pracovník objednatele projedná s pověřeným pracovníkem zhotovitele termín provedení servisní služby. Odpovědný pracovník je povinen zhotoviteli potvrdit zápis o provedení servisní služby.

7.3. Dodávku dalších náhradních dílů uplatní objednatel samostatnou objednávkou a jejich cenu na základě nabídky zhotovitele písemně odsouhlasí.

7.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv a jednostranně rozsah výše specifikovaných čtvrtletních prohlídek jakkoliv omezit.





Seznam zařízení										
Zařízení číslo	Název	Jednotka typ	VZT číslo	Umístění			Poznámka	Filtrace	Klínové řemeny	Cena za celkovou údržbu zařízení
1	Restaurace	H 5	VZT 1	-1 C 12			Přívod, odtah	592x287x625 F5 2x přívod, 2x odtah	SPZ 1037LW 1050La 3x přívod, 3x odtah	
		C.I.C. J. Hřebeč								
2	Kuchyně	H 2	VZT 2	-1 C 12			Přívod, odtah	402x402x500 EU5	SPZ 812Lw 825La přívod 1x	
		C.I.C. J. Hřebeč					Lapač tuku	1x přívod, 1x odtah	SPZ 862Lw 875La odtah 1x	
3	Vrátnice	TOP Geko 2	VZT 4	-1 C 02			Přívod obtížný přístup!!!	1000/250 EU 3		
4	Hyg. a soc. zázemí	TOP Geko 2	Fancoil	-1 B 13			Přívod			
		TOP Geko 2	Fancoil	-1 B 16			Přívod			
		TOP Geko 2	Fancoil	-1 B 17			Přívod			
		TOP Geko 3	Fancoil	-1 B 14			Přívod			
		TOP Geko 3	Fancoil	-1 B 15			Přívod			
6	Výměňiková stanice	Terno 280	VZT 6	-2 C 02			Přívod	S 280 FS EU4 Z		
		Terno 250					Odtah			
7a	Velký výstavní sál	H 4	VZT 7a	0 H 51			Přívod, odtah	402x402x500/4 F5	SPZ 962Lw 975La přívod	
		C.I.C. J. Hřebeč						2x přívod, 2x odtah	SPZ 937Lw 950La odtah	
8	Vstupní vestibul	H 6.3	VZT 8	1 G 03			Přívod	402/287/500/5 EU5		
		C.I.C. J. Hřebeč			střecha S1			287/287/500/5 EU5		
								287/402/500/5 EU5		
9	Malý výstavní sál	H 4	VZT 9	1 G 03			Přívod, odtah	592/592/500/5 EU5		
		C.I.C. J. Hřebeč								
10	Kinosál	H 3.15	VZT 10	1 K 04			Přívod, odtah	490x490x500 F5	SPZ 837Lw 850La odtah 2x	
		C.I.C. J. Hřebeč			střecha			1x přívod, 1x odtah	SPZ 967Lw 1000La přívod 2x	
11	Promítací kabina	RMV 500/160	VZT 11	0 K 52			Přívod	402/402/500/5 EU4		
		Elektrodesign		podhled			obtížný přístup!!!	4ks		
	- promítací přístroje - odtah	RM 200		1 K 04			Odtah			
12	Zasedačka	H 2	VZT 12	0 K 04			Přívod, odtah			
		C.I.C. J. Hřebeč			podhled					
20	Expozice času	ETCR-10-00-1-V	VZT 20	0 H 15			Přívod, odtah, chlaz. autonomní jednotka			
21a	Server	42VMC036N		-1 B 33			CHL. vnitřní jednotka			
	Carrier	38GL036G9 - Puron		1 K 03			kondenzační jednotka			
				střecha						
25	Odvětrání dolů	H 8	VZT 25	-1 E 19			Přívod	402x402x500 F5	SPZ 1180 ( GP )17	
		C.I.C. J. Hřebeč						4x přívod	3x přívod	
37	Studio	40KMC024-7N	zařízení č.37	3 D 10			CHL. vnitřní jednotka			
	Carrier	38GLP024G9-Puron		4 E 01			kondenzační jednotka			
		čerpadlo kondensátu		3 D 10			přívod v podhledu			



## Seznam zařízení

Zařízení číslo	Název	Jednotka typ	VZT číslo	Umístění		Poznámka	Filtrace	Klínové řemeny	Cena za celkovou údržbu zařízení
39	Zasedačka (prodejna)	3 x TOP Geko 5 Gea - LVZ	VZT 8	0 B 01		Přívod	1000/250 E3U 3 3x přívod		
C 1 + C2	Chladicí jednotka	2 x 30RWA150-0055 Carrier	C/5.3 - 2	-1 C 12 Str. pro restaur.		Chlazení pro VZT			
	Kondenzátor	2 x C5AH 6MD 4SL Carrier	C/5.3 - 5	4 D 01 Střecha					
	Polygrafie	H 2.5 C.I.C. J. Hřebec 2 x 38GL-024G9		1 D 01 Strop - podhled		Přívod, odtah Kondenzační jednotka			
Archiv 1 Depo B		H 3.15 C.I.C. J. Hřebec Condair 2x 38GL018G9 Carrier	VZT 16.1 115	1 A 051			490x490x500 F5 1x odtah	SPZ 937Lw 950La 1x přívod SPZ AVX10-1000La 1x odtah	
						Zvlhčovač			
	Trezor	38GL009G	114			Kondenzační jednotka			
	Trezor	40JX 018				CHL vnitřní jednotka			
	Trezor	DST RECUSORB DR - 20				Absorpční odvlhčovač			
Archiv 2 Depo A		H 6.3 C.I.C. J. Hřebec Condair 2x 38GLS048G9 Carrier	VZT 16.2 116	1 A 051			287x287x500 F5 2x 402x287x500 F5 2x	SPZ 1150La 2x přívod SPZ 1337Lw 1350La 2x 2x odtah	
						Zvlhčovač			