

|    |    |   |  |                  |           |
|----|----|---|--|------------------|-----------|
| 37 | x  | manipulační a pomocný   |  |                  |           |
| 38 | 22 | ruční montážní příslavky - pro manipulaci se skleněnými deskami               | nosnost 150kg  |                  | 4 ks      |
| 39 |    | <b>ELEKTROINSTALACE</b>   |  |                  |           |
| 40 | x  | elektroinstalace silnoproud   |  |                  |           |
| 41 | 23 | zásuvka jednoduchá 16A/230V vdt   |  |                  | 35 ks     |
| 42 | 24 | zásuvka dvojitá 16A/230V vdt  |  |                  | 18 ks     |
| 43 | 25 | kabel N2XH-J-3x1,5  |  |                  | 100 bm    |
| 44 | 26 | kabel N2XH-J-3x2,5  |  |                  | 450 bm    |
| 45 | 27 | kabel N2XH-J-5x1,5  |  |                  | 100 bm    |
| 46 | 28 | Prepětové ochrany do zásuvek PC CZ 275 A (osazeno dle požadavku) cca          |  |                  | 15 cca ks |
| 47 | 29 | Vodič Y 4 mm2 (HO7V-U/R) z/ž (pro doplnění pospojování)                       |  |                  | 50 bm     |
| 48 | 30 | Trubka Monoflex 16 mm   |  |                  | 80 bm     |
| 49 | 31 | Trubka Monoflex 20 mm   |  |                  | 40 bm     |
| 50 | 32 | Svítilno nouzové 13W IP 43 s vl. zdrojem 1 hod. (podle stávajícího osvětlení) | Pro připojení na centrální test (dříve odpojovací doplnění)    |                  | 1 ks      |
| 51 | 33 | doplnění rozvaděče Rh10   | Stykač R 20-20 230 pro ovl. Osvětlení vitrin                   |                  | 4 ks      |
| 52 | 34 | doplnění rozvaděče Rh10   | Ovl. Systém Luxmate Zumtobel LM-RUKS pro ovl. Osvětlení vitrin |                  | 1 ks      |
| 53 | x  | elektroinstalace slaboproud   |  |                  |           |
| 54 | 35 | kabely  | audio / video / UTP  |                  | 400 bm    |
| 55 |    | <b>VLOŽENÉ PATRO</b>  |  |                  |           |
| 56 | x  | nosná konstrukce  |  |                  |           |
| 57 | 36 | konstrukce svislé sloupky   | ocelová kce, p. ú., barva RAL 110-M                            | profil 100x100x5 | 10 ks     |
| 58 | 37 | konstrukce vodorovná  | ocelová kce, p. ú., barva RAL 110-M                            | profil 100x100x5 | 1 komplet |

# VÝKAZ VÝMĚR

Výstavní expozice NTM v Praze „Technika v domácnosti“ elektroinstalace silnoproud DPS

## 1.7 Specifikace

### Elektroinstalace

|    |  |    |     |
|----|--|----|-----|
| 1  | Zásuvka jednoduchá 16A/230V vdt  | ks | 35  |
| 2  | Zásuvka dvojitá 16A/230V vdt   | ks | 18  |
| 3  | Svítilna bodová (podle arch. návrhu) fy směrové halogeny a 35W fy Zumtobel na lištový rozvod | ks | 58  |
| 4  | Kabel N2XH-J-3x1,5   | m  | 100 |
| 5  | Kabel N2XH-J-3x2,5   | m  | 450 |
| 6  | Kabel N2XH-J-5x1,5   | m  | 100 |
| 7  | Prepětové ochrany do zásuvek PC CZ 275A (osazeno p dle požadavku) cca                        | ks | 15  |
| 8  | Vodič Y 4 mm2 (HO7V-U/R) z/ž (pro doplnění pospojování)                                      | m  | 50  |
| 9  | Trubka Monoflex 16 mm  | m  | 80  |
| 10 | Trubka Monoflex 20 mm  | m  | 40  |
| 11 | Svítilno nouzové 13W IP 43 s vl. zdrojem 1 hod. (podle stávajícího osvětlení)                | ks | 1   |
| 12 | doplnění rozvaděče Rh10  | ks | 4   |
| 13 | Doplnění rozvaděče Rh10  |    |     |
|    | Stykač R 20-20 230 pro ovl. osvětlení vitrin   | ks | 4   |
|    | Ovl. systém Luxmate Zumtobel LM-RUKS pro ovl. osvětlení vitrin                               | ks | 1   |

Poznámka : před realizací provést kontrolu výměr, kontrolu délek kabelů a přesné vytyčení tras

|  |                    |  |  |
|--|--------------------|--|--|
|  | Materiál elektro   |  |  |
|  | Pomocný materiál   |  |  |
|  | Montážní instalace |  |  |

# TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO